


PF 3500 Prestatie-/geluidsniveau matrix



Machine	PF 3500	Meetapparatuur	Airflow LGA 501
Artikelnummer	5001110890	Filterweergave bij	ca. 1700 m ³ /h
Voorfilter	G4	Datum	03.09.2020
Hoofdfilter	H14 (H-Klasse)		

Meting met G4- en H14 filter

Prestaties in %	Geluidsniveau (dB(A))	Luchtdebiet in m ³ /h	Kamergrootte met 5-voudige luchtverversing en 2,4 m plafondhoogte in m ²
20	36	177	15
30	40	416	35
40	47	706	59
50	55	1068	89
60	60	1403	117
70	63	1794	149
80	68	2187	182
90	70	2421	202
100	70	2421	202



Als er een 1 meter lange uitlaatslang is aangesloten, kan het volume met 2 dB(A) worden vermindert.